



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Ставропольскому краю)**

ул. 8 марта, 164, г. Ставрополь, 355000
Тел.: 34-94-05, факс: 75-96-55 (код 8652)
e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

19.04.2023 № ИВ-197-6-14-163

На № _____ от _____

Начальнику управления
образования администрации
города Невинномысска

Пушкарской А.В.

oo@nevsk.stavregion.ru

О размещении на сайте

Уважаемая Анжелика Вячеславовна!

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.03.2023 № 510 «О внесении изменений в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с 01.03.2024 данный пункт будет дополнен абзацами следующего содержания: «Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте. Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается».

В связи с вышеизложенным, просим Вас разместить информацию на официальном сайте управления образования администрации города Невинномысска, с доведением данной информации до руководителей подведомственных Вам объектов.

О проделанной работе просим сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Невинномысску управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в срок до 01.05.2023, на электронный адрес nevinka77@26.mchs.gov.ru.

Начальник
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Невинномысску
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления

Д.М. Несмашный



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 477532ADFEFAD2908E27F0954DA38AD0
Владелец: Несмашный Дмитрий Михайлович
Действителен с 13.04.2023 по 06.07.2024